



ООО «СИСТЕМА»

ОГРН 1207700265904
ИНН 9725034250
КПП 772701001

8 (495) 225-87-18
www.sistem-sk.ru
info@sistem-sk.ru

117218, г.Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Академический,
ул Кржижановского, д. 15, к. 1,
помещ. 2/1

Адрес обособленного подразделения:
123022, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Пресненский,
ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов ООО «СИСТЕМА» за 2026 год

Январь 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов отсутствует.

Февраль 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов:

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Дата повреждения	Дата ввода в работу
1	Зил Юг	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х150) L=1468	25.02.2026	26.02.2026
2	Зил Юг	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.4 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=750	25.02.2026	28.02.2026
3	Зил Юг	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.15 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=750	25.02.2026	27.02.2026
4	Зил Юг	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.12 АСБ-10 (3х150) L=1492	25.02.2026	26.02.2026

Март 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов:

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Дата повреждения	Дата ввода в работу
1	КП Околица	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	29.03.2026	в ремонте

Апрель 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов:

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Дата повреждения	Дата ввода в работу
1	КП Околица	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	29.03.2026	10.04.2026
2	КП Околица	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	05.04.2026	10.04.2026

Май 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов отсутствует.

Июнь 2026 года

Информация о вводе и выводе в аварийный ремонт электросетевых объектов отсутствует.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Дата повреждения	Дата ввода в работу
1	Серебряный Бор	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соедин. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;	17.06.2026	25.06.2026
2	ЖК «Академия Люкс»	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБЛ-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	23.06.2026	26.06.2026
3	ЖК «Ты и Я»	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соедин. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	30.06.2026	30.06.2026
4	ЖК «Ты и Я»	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соедин. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	30.06.2026	в ремонте

Генеральный директор



А.А. Исупов