

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СИСТЕМА» за 2026 год

Январь 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	12.01.2026	ЖК «М-Хаус»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБ6Шп (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБ6Шп (4х95) L=70
2	13.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30277 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206 Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76
3	13.01.2026	ЖК «М-Хаус»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБ6Шп (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБ6Шп (4х95) L=70
4	13.01.2026	ЖК «Найтсбридж»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-63 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-63 кВА
5	14.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30279 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257 Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261
6	14.01.2026	ЖК «М-Хаус»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=70



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБ6Шп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБ6Шп (4х16) L=10
7	14.01.2026	ЖК «Найтсбридж»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72320 Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6 Комплектное распределительное устройство SafePlus М ячейка № 7 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177
8	15.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30263 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288 Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159
9	15.01.2026	ЖК «М-Хаус»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=65



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБ6Шп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБ6Шп (4х16) L=10
10	15.01.2026	ЖК «Найтсбридж»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72320 Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177
11	16.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30265 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC
12	19.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-29027 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА
13	19.01.2026	Котляковский пер., д.3	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56
14	19.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+СМЕ) Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72
15	19.01.2026	ТСЖ Поселок Художников	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-23606



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405
16	20.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30266 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01 Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01
17	20.01.2026	Котляковский пер., д.3	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48
18	20.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72
19	20.01.2026	ТСЖ Поселок Художников	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-23606 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405
20	21.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30269 (9) Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССВС Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССВС Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447 Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114
21	21.01.2026	БЦ «Высота»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2904 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806
22	21.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250
23	22.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30278 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123
24	22.01.2026	БЦ «Высота»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2904 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806
25	22.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250
26	23.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30267 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01
27	23.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			ТП-2 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ИДИ Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПВПуг-20 3х(1х120/35) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188
28	24.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ИДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188
29	26.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30267 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26
30	26.01.2026	ЖК «Ред Севен»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-31417 Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14
31	27.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30268 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC
32	27.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130
33	27.01.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			РТП-170 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=332 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7
34	27.01.2026	ЖК «Ред Севен»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-31417 Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8
35	28.01.2026	ЖК «Метрополия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30268 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC
36	28.01.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РПТ-170 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332
37	28.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130
38	29.01.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1711 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвББШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвББШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвББШп-1 (4х150) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвББШп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвББШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвББШп-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвББШп-1 (4х120) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвББШп-1 (4х120) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвББШп-1 (4х185) L=60



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=38 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=204
39	29.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) Комплектное распределительное устройство RM-6 PID Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94
40	30.01.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1711 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 PID Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=163



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7
41	30.01.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PID Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94

Февраль 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	02.02.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134
2	03.02.2026	ЖК «Редсайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134
3	09.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1710 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7 ТП-1713 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75
4	10.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1710 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=127 ТП-1713 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=75
5	10.02.2026	ЖК «Династия»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2007 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200 Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200
6	12.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1715 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=235 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=52



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=234
7	13.02.2026	ЖК «Джаз»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29683 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10
8	13.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1715 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=235 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=234 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7
9	16.02.2026	ЖК «Джаз»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29683 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПВВГ-1 (4х120) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПВВГ-1 (4х120) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПВВГ-1 (4х150) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПВВГ-1 (4х150) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10
	17.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1716 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=223 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=236



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=45
	18.02.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1716 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=223 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7
	24.02.2026	ЖК «Академия Люкс»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27038 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБЛ-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБЛ-10 (3х240) L=430 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБЛ-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64
	25.02.2026	ЖК «Академия Люкс»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27038 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБЛ-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБЛ-10 (3х240) L=430 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБЛ-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64
	25.02.2026	ЖК «Ордынка»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-817 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 D Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1 Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5
	26.02.2026	ЖК «Академия Люкс»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27038 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5
	26.02.2026	ЖК «Ордынка»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-817 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 D Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5
	27.02.2026	ЖК «Академия Люкс»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27038 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5
	27.02.2026	мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76

Март 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	02.03.2026	мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129
2	03.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30635 Комплектное распределительное устройство RM-6 ШИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ИДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30635 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч А до ТП-30697 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х120) L=92



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91
3	03.03.2026	Мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402 Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296
4	04.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30635 Комплектное распределительное устройство RM-6 ШІ Комплектное распределительное устройство RM-6 ІDІ Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30635 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч Б до ТП-30697 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
5	04.03.2026	Мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326 Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313
6	05.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30697 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч А до ТП-30696 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=152
7	05.03.2026	мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА
8	06.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30697 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч Б до ТП-30696 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=152
9	10.03.2026	мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5903 Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71 Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5
10	10.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30696 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч А до ТП-30698 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85
11	11.03.2026	мкр. «Комсити»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5903 Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5
12	11.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30696 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч Б до ТП-30698 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85
13	12.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30699 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч А до РП-28171 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=177



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150
14	12.03.2026	ЖК «Дом на Барвихинской»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6451 Комплектное распределительное устройство RM-6 В Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817 Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27 Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩРНВ до ТП-6451 луч Б ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180
15	13.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			ТП-30699 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч Б до РП-28171 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБ6Шп(г)-1 (4х70) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=150
16	13.03.2026	ЖК «Дом на Барвихинской»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6451 Комплектное распределительное устройство RM-6 В Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817 Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27 Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451 Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180
17	16.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30698 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч А до ТП-30699 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170
18	17.03.2026	ЖК «Резиденция Архитекторов»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			РТП-1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=14 Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57
19	17.03.2026	ЖК «Вестердам»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30698 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч Б до ТП-30699 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПВБШп(г)-1 (4х95) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Насосная В-2 АПВБШп(г)-1 (4х95) L=119 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Насосная В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПВБШп(г)-1 (4х120) L=170
20	18.03.2026	ЖК «Резиденция Архитекторов»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-1



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=14 Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65
21	19.03.2026	ЖК «Резиденция Архитекторов»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=6 Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=7 Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71 Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4
22	19.03.2026	БЦ «АФИ Сквэр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-3001 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=115 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=115



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПВВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42
23	19.03.2026	БЦ «Тверская Застава»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-3001 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до РТП-11084 с.1 яч.1) АПВПуг 3х(1х240/50) L=242 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШВнг(А)-LS (4х95) L=80
24	20.03.2026	БЦ «АФИ Сквэр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-3001 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=115 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=115 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=68 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПВВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43
25	20.03.2026	БЦ «Тверская Застава»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-3001 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до РТП-11084 с.2 яч.22) АПВПуг 3х(1х240/50) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШВнг(А)-LS (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШВнг(А)-LS (4х95) L=80
26	24.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-12171 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340 Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330 Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150 Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150
27	25.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-12172 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167 Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172
26	26.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-12173 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70 Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62
27	27.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-28161 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47 Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47 Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35 Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35
28	30.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-28162 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121 Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121
29	31.03.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-28165 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254 Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254

Апрель 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.04.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-28164 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139 Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139
2	02.04.2026	ЖК «Хэдлайнер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-28163 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479 Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП-28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479 Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175 Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175
3	02.04.2026	ЖК «Резиденция Архитекторов»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА
4	06.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3401 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50 Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв-1 (5х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв-1 (5х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШв-1 (5х95) L=404
5	06.04.2026	Троицк «Радужная»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-547 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5
6	07.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3402 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175
7	07.04.2026	Троицк «Радужная»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-547 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170
8	07.04.2026	ЖК «Фреш»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-70156 Вводная панель № 1 Линейная панель № 1,1 Линейная панель № 1,2 Линейная панель № 1,3 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,4 В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х50) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБ6Шп-1 (4х16) L=43 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-НС В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,4 В-1 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,4 В-1 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,17 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,1 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,19 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=176
9	08.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3403 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115
10	08.04.2026	Троицк «Радужная»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-546



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125
11	08.04.2026	ЖК «Сильвер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА
12	09.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3404 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170
13	09.04.2026	ЖК «Сильвер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА
14	10.04.2026	Троицк «Радужная»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-546 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890 Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125
15	10.04.2026	ЖК «Фреш»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-70156 Линейная панель № 2,3 Линейная панель № 2,2 Линейная панель № 2,1 Вводная панель № 2 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-2,4 В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х50) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБ6Шп-1 (4х16) L=43 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=212 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-НС В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,4 В-2 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,4 В-2 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,17 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,3 до Ореховый б-р, д,24 к,2 ВРУ-1,19 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=176
16	14.04.2026	ЖК «Сильвер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА
17	15.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3406 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=454 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=412 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-1 АПвБШв-1 (4х95) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-2 АПвБШв-1 (4х95) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=85
18	15.04.2026	ЖК «Сильвер»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПВВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3 Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПВВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8
19	16.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3407 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.6 до КРН-305 АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5 Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.9 до КРН-306 АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5 Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5 Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5
20	17.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3405 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=247 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=200



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х70) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х70) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99
21	20.04.2026	ЖК «Акватория»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30539 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200 Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.14 до ТП-30539 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32
22	20.04.2026	мкр. Новое Бутово	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3408 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=69
23	20.04.2026	ЖК «Фреш»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-70156 Линейная панель № 4,3 Линейная панель № 4,2



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Линейная панель № 4,1 Вводная панель № 4 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,5 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,6 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,7 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,8 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,9 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,10 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,20 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,4 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,5 В-2 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,6 В-2 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,7 В-2 АПВЗБ6Шп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,18 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=165
24	21.04.2026	ЖК «Акватория»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-30540 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172 Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172
25	21.04.2026	ЖК «Резиденция Архитекторов»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА
26	21.04.2026	ЖК «Воронцовский Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-31446 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ДДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
27	21.04.2026	ЖК «Фреш»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-70156 Вводная панель № 3 Линейная панель № 3,1 Линейная панель № 3,2 Линейная панель № 3,3 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,5 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,6 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,7 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,8 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,9 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,10 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,3 ВРУ-1,20 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,4 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,5 В-1 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,5 В-1 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,5 В-2 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,6 В-1 (каб,1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,6 В-1 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,2 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,6 В-2 (каб,2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,3,7 В-1 АПВЗБ6Шп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с,4 до Ореховый б-р, д,24 к,4 ВРУ-1,18 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=165
28	22.04.2026	ЖК «Кронбург»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9904 Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=741 Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=546 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (K4) РП-1.4 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (K5) РП-1.5 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (K9) РП-1.9 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (K6) РП-1.6 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (K7) РП-1.7 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (K8) РП-1.8 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (K11) РП-1.11 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (K12) РП-1.12 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (K14) РП-1.13 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (K18) РП-1.16 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (K17) РП-1.15 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (K16) РП-1.18 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90
29	22.04.2026	ЖК «Воронцовский Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-31446 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420
30	23.04.2026	БЦ «Донской»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-10081 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9 Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20 Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20
31	23.04.2026	ЖК «Кронбург»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9904 Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741 Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (K1) РП-1.1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (K2) РП-1.2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (K3) РП-1.3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (K4) РП-1.4 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (K5) РП-1.5 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (K9) РП-1.9 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (K6) РП-1.6 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (K7) РП-1.7 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (K8) РП-1.8 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (K10) РП-1.10 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (K11) РП-1.11 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (K10) РП-1.10 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (K13) РП-1.14 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (K12) РП-1.12 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (K13) РП-1.14 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (K19) РП-1.17 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (K14) РП-1.13 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (K19) РП-1.17 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (K18) РП-1.16 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (K17) РП-1.15 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (K15) РП-1.19 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=360 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (K16) РП-1.18 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (K15) РП-1.19 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=360 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90
32	24.04.2026	БЦ «Донской»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-10081 Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20 Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20
33	24.04.2026	ЖК «Кронбург»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9905 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (K20) РП-2.1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=130



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (K21) РП-2.2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (K22) РП-2.3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (K23) РП-2.4 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (K24) РП-2.5 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (K25, 26) РП-2.6 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (K27, 28) РП-2.7 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (K29, 30) РП-2.8 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (K31, 32) РП-2.9 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (K33) РП-2.10 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (K34) РП-2.14 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (K35) РП-2.11 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (K36) РП-2.12 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (K37) РП-2.13 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (K38) РП-2.15 В-1 АВБ6Шв-1 (4х70) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБ6Шв-1 (4х70) L=230
34	27.04.2026	Гостиница «Хилтон»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29618 Комплектное распределительное устройство RM-6 D Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА
35	28.04.2026	Гостиница «Хилтон»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29618 Комплектное распределительное устройство RM-6 D Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА
36	28.04.2026	ЖК «Аквилон Митино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-7.1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575 Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186
37	29.04.2026	ЖК «Аквилон Митино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-7.2 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315 Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230
38	30.04.2026	ЖК «Кронбург»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9905 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (K20) РП-2.1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (K21) РП-2.2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (K22) РП-2.3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (K23) РП-2.4 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (K24) РП-2.5 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=140



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (K25, 26) РП-2.6 В-2 АВБШВ-1 (4х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (K27, 28) РП-2.7 В-2 АВБШВ-1 (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (K29, 30) РП-2.8 В-2 АВБШВ-1 (4х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (K31, 32) РП-2.9 В-2 АВБШВ-1 (4х95) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (K33) РП-2.10 В-2 АВБШВ-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (K34) РП-2.14 В-2 АВБШВ-1 (4х95) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (K35) РП-2.11 В-2 АВБШВ-1 (4х95) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (K36) РП-2.12 В-2 АВБШВ-1 (4х95) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (K37) РП-2.13 В-2 АВБШВ-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (K38) РП-2.15 В-2 АВБШВ-1 (4х70) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБШВ-1 (4х70) L=230
39	30.04.2026	КП «Пушкино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2031 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Ячейка с выключателем нагрузки ВНА Низковольтное комплектное распределительное устройство Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШВ-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШВ-1 (4х50) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШВ-1 (4х35) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШВ-1 (4х25) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШВ-1 (4х25) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШВ-1 (4х25) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШВ-1 (4х25) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШВ-1 (4х50) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШВ-1 (4х25) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШВ-1 (4х25) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШВ-1 (4х16) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШВ-1 (4х16) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШВ-1 (4х35) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШВ-1 (4х25) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШВ-1 (4х25) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШВ-1 (4х16) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШВ-1 (4х16) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШВ-1 (4х25) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШВ-1 (4х16) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШВ-1 (4х25) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШВ-1 (4х16) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШВ-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШВ-1 (4х35) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШВ-1 (4х25) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШВ-1 (4х16) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШВ-1 (4х16) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШВ-1 (4х35) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШВ-1 (4х35) L=30



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15

Май 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	04.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-14086 (РТП-2) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=192 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=66,5 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=66,5 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=67,5 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=230
2	04.05.2026	ЖК «Аквилон Бисайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80
3	05.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-14086 (РТП-2) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230
4	05.05.2026	ЖК «Аквилон Бисайд»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80
5	06.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-14086 (РТП-2) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=138 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=138 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=108
6	07.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-14086 (РТП-2) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=119 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=123



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=105
7	12.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3.2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28
8	13.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3.2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=53 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=53 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=53 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=53 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=138
9	14.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=114



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДООУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182
10	14.05.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1712 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125
11	15.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДООУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188
12	15.05.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			ТП-1712 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=125
13	18.05.2026	ЖК «Татьянин Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72765 (6) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=45,37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=45,37
14	18.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246
15	18.05.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1714 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ИВ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до БРП-ЩНО В-1 ВБШвн-1 (4х95) L=296 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180
16	19.05.2026	ЖК «Татьянин Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72765 (6) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.15 к,2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.15 к,2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37
17	19.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246
18	19.05.2026	мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1714 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до БРП-ЩНО В-2 ВБШвн-1 (4х95) L=295 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS (4х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308
19	20.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4.1 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124,8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124,8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124,8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124,8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=119,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=83,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=83,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=79,04 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=171,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=171,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=187,2
20	21.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4.1 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=105,04 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=105,04 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=104



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72
21	22.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4.2 Комплектное распределительное устройство URING L, LCC Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16
22	25.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4.2 Комплектное распределительное устройство URING L, LCC Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=117,52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=117,52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=122,72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=119,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=190,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=190,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=187,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=111,28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=111,28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=107,12 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=142,48
23	26.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5.2 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143
24	27.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5.2 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143
25	28.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6.1 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90
26	29.05.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6.1 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78

Июнь 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.06.2026	ЖК «Моно Дом»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29615 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х185) L=23
2	01.06.2026	Принципал Плаза	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-17196 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900 Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232 Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562 Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560
3	02.06.2026	Принципал Плаза	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-17196 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24 Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234 Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2 яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560 Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520
4	02.06.2026	«Академическая площадь»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			ТП-60 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5 Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140
5	02.06.2026	ЖК «Моно Дом»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-29615 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х185) L=23
6	03.06.2026	ТЦ Перово Молл	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-26501 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство TPS-СМЕ Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250 Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050
7	04.06.2026	ЖК «Татьянин Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72670 (1) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк, д,14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-3 В-1 (каб,1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-3 В-2 (каб,1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,2 ГРЩ-1 В-1 (каб,1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=184,13 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,2 ГРЩ-1 В-1 (каб,2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=184,13 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,2 ГРЩ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,2 ГРЩ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=74,28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул, Татьянин Парк д,14 к,2 ГРЩ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135,6
8	04.06.2026	«Академическая площадь»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-62 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А Панель распределительного щита ЩО-04 № 1 Панель распределительного щита ЩО-04 № 2 Панель распределительного щита ЩО-04 № 3 Панель распределительного щита ЩО-04 № 4 Панель распределительного щита ЩО-04 № 5 Панель распределительного щита ЩО-04 № 6 Панель распределительного щита ЩО-04 № 7 Панель распределительного щита ЩО-04 № 8 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=80



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБ6Шв (4х150) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБ6Шв (4х6) L=5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБ6Шв (4х185) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90
9	04.06.2026	ТЦ Перово Молл	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-26501 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство TPS-CME Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250 Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050
10	05.06.2026	ЖК «Татьянин Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72670 (1) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=185,13 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=185,13 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,2 ГРЩ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,2 ГРЩ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=82,28 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул, Татьянин Парк д.14 к,2 ГРЩ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=143,6
11	05.06.2026	«Академическая площадь»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-60



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7 Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5 Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130
12	05.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27062 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10 Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390
13	08.06.2026	«Академическая площадь»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-62 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Панель распределительного щита ЩО-04 № 9



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Панель распределительного щита ЩО-04 № 10 Панель распределительного щита ЩО-04 № 11 Панель распределительного щита ЩО-04 № 12 Панель распределительного щита ЩО-04 № 13 Панель распределительного щита ЩО-04 № 14 Панель распределительного щита ЩО-04 № 15 Панель распределительного щита ЩО-04 № 16 Панель распределительного щита ЩО-04 № 17 Панель распределительного щита ЩО-04 № 18 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=100
14	08.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27062 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22 Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390
15	09.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27063



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10 Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПВПнг-10 3х(1х500/70) L=11332 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=825
16	10.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-27063 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22 Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПВПнг-10 3х(1х500/70) L=11332 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=825
17	11.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-27566 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18
18	12.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-27566 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18
19	14.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-27567 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18 Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
20	15.06.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=33 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=122
21	15.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-27568 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА
22	16.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-27568 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА
23	17.06.2026	ЖК «Акватория»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБ6Шп-1 (4х300) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБ6Шп-1 (4х300) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=175



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПВБШп-1 (4х150) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=264 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=264 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.1) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=287 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.2) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=287 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.1) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.2) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПВБШп-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПВБШп-1 (4х240) L=120
24	17.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Ясенево	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-25545 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПВВнг-10 3х(1х95) L=6 Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПВВнг-10 3х(1х95) L=6
25	17.06.2026	ЖК «Врубеля 4»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65
26	17.06.2026	Автозаводская	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПВВШп-1 (4х185) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПВВШп-1 (4х185) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.1) АПВВШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.2) АПВВШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.1) АПВВШп-1 (4х185) L=159



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=90,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=90,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=166,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=166,6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=170,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.2) АПвББШп-1 (4х150) L=170,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.2) АПвББШп-1 (4х150) L=199 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.1) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.2) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (вв.143740) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвББШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвББШп-1 (4х240) L=268,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвББШп-1 (4х240) L=268,5



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=301,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=301,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=176,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=176,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=148,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=148,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=178 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=178 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=181,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=181,5
27	18.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Ясенево	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-25546 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6 Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6
28	19.06.2026	ЖК «Новые Ватушки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3103 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65
29	19.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Отрадное	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-23077 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936 Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326
30	22.06.2026	ЖК «Новые Ватулины»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3103 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088 Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65
31	22.06.2026	ТРЦ «Золотой Вавилон» Отрадное	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-23077 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8 Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936 Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326
32	23.06.2026	ЖК «Новые Ватуткин»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-310301 Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176
33	23.06.2026	ТЦ «Пятая Авеню»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-20123 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПВВнг-10 3х(1х95) L=30
34	24.06.2026	ЖК «Кварталы 21/19»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РП-12860 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА
35	24.06.2026	ТЦ «Пятая Авеню»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-20123 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПВВнг-10 3х(1х95) L=30 Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПВВнг-10 3х(1х95) L=30
36	25.06.2026	БЦ «АФИ Сквэр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-3001 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509 Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5 Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5
37	25.06.2026	СНТ «Заречье»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-566 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583
38	26.06.2026	БЦ «АФИ Сквээр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496 Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454
39	26.06.2026	СНТ «Заречье»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-566 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581
40	26.06.2026	СНТ «Новотроицкое-1»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТПН Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50
41	29.06.2026	БЦ «АФИ Сквэр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РП-3002 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПВВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156 Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПВВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156
42	30.06.2026	БЦ «АФИ Сквэр»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РП-3002 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7
43	30.06.2026	СНТ «Заречье»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-566 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБ6Шв-1 (4х70) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБ6Шв-1 (4х50) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБ6Шв-1 (4х50) L=19 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПВБ6Шв-1 (4х240) L=170



№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130

Генеральный директор



А.А. Исупов